



Szczecin, 27 czerwca 2017 r.

**ZACHODNIOPOMORSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WZ.5595.134.2017**

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 736), w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 19.06.2017 r., w imieniu którego występuje Dominika Anna Jackowski, w sprawie uzgodnienia rozwiązań zamiennych dla budynku żłobka zlokalizowanego przy ul. Podhalańskiej 1-3 w Szczecinie, wskazanych w ekspertyzie technicznej z czerwca 2017 r., wykonanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. Albina Piątkowskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. arch. Macieja Furmańczyka,

wyrażam zgodę

na rozwiązanie zaproponowane w ekspertyzie technicznej, polegające na:

- zamknięciu klatki schodowej drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30,
- zamknięciu klatki schodowej na parterze drzwiami dymoszczelnymi,
- wyposażeniu klatki schodowej oraz korytarza na I piętrze w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne wykonane zgodnie z PN-EN, o natężeniu zwiększonym do 5 lx,
- wyposażeniu szatni oraz wszystkich pomieszczeń na I piętrze, z wyjątkiem pomieszczeń higieniczno sanitarnych, w autonomiczne czujki dymu,
- ograniczeniu możliwości zejścia dzieci z pomieszczeń na I piętrze ruchomą barierką,

jako rozwiązania zamienne, w odniesieniu do następujących wymagań przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422):

- klatka schodowa wewnętrzna nie spełnia wymagań określonych w § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia w zakresie szerokości spoczników, biegów schodów oraz wysokości stopni,
- klatka schodowa zewnętrzna nie spełnia wymagań określonych w § 68 ust. 3 ww. rozporządzenia w zakresie szerokości biegu schodów,

- pozioma droga ewakuacyjna, w miejscach wskazanych w ekspertyzie technicznej, nie spełnia wymagań określonych w § 241 ust. 1 ww. rozporządzenia w zakresie szerokości,
- ściana obudowy klatki schodowej od strony szatni na parterze nie spełnia wymagań określonych w § 249 ust. 1 ww. rozporządzenia w zakresie klasy odporności ogniowej,
- klatka schodowa nie zostanie wyposażona w urządzenia służące do usuwania dymu lub zapobiegające zadymieniu, co stoi w sprzeczności z wymaganiami określonymi w § 245 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Uzasadnienie

Niniejsze postanowienie w całości uwzględnia żądanie strony. Biorąc powyższe pod uwagę, stosownie do postanowień art. 126, w związku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 23, ze zm.), odstępuje się od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Zwracam uwagę, iż pozostałe wymagania powinny być zrealizowane zgodnie z zapisami zawartymi w przepisach przeciwpożarowych.

Niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych pozwoleń.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Załącznik: 1 egzemplarz ekspertyzy stanowiący integralną część postanowienia (strony ostemplowane pieczęcią KW PSP w Szczecinie)

Zachodniopomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Jacek Staśkiewicz

Otrzymuje strona:

Dominika Anna Jackowski
ul. Kazimierska 2A/2
71-043 Szczecin

Do wiadomości:

KM PSP w Szczecinie