


proj. rozbudowa rozdzielnicy głównej obiektu - lokalizacja parter, hol



Numer pola			F1.1	F1.2	F1.3	F1.4	F1.5	F1.6		F2.1	F2.2	F2.3	F2.4	F2.5	F2.6	F2.7	F2.8	F2.9
Nazwa pola		Bilans mocy	ośw. zewn., klatki schodowej	ośw. parter	gn. korytarz, szatnia	zasilanie domofon	zasilanie oddymianie			ośw. piętro cz. 1		gn. korytarz	gniazdo sala dzienna	gn. pom. sypialni	gn. suszarka/pralka	gn. wc/grzejniki		
Moc zainst., kW		18,86	0,26	0,15	2,0	0,0	0,1			0,95		2,0	2,0	2,0	2,5	2,0		
Moc zapotrzeb., kW		3,16	0,26	0,15	0,2	0,0	0,1			0,95		0,2	0,2	0,2	0,5	0,5		
Przewód/kabel			YDY3x1,5	YDY3x1,5	YDY3x2,5	YDY3x1,5	YDY3x2,5			YDY3x1,5	YDY3x1,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5		

- UWAGI:
- Układ sieci odbiorczej TN-S
  - Ochrona od porażeń:
    - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S
    - zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych  $\Delta I_n = 30\text{mA}$
  - Wykonać trwałe opisy koordynacyjne odbiór - rozdzielnica.

PRACOWNIA JACKOWSKI STUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994). WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.

UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

- PRAWO BUDOWLANE
- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIEDAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH (WG. MB I ITB)
- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

**JackowskiStudio**

71-043 Szczecin  
ul. Kazimierska 2A/2

info@jackowskistudio.com  
www.jackowskistudio.com

518 60 80 66  
505 42 48 65

mgr inż.  
PRZEMYSŁAW PILCZUK

mgr inż.  
ŁUKASZ STAWIREJ

PROJEKTOWAŁ:

NR UPRAWNIENI:

PODPIS:

ZAP/0226/  
PBE/15

ZAP/0110/  
POOE/12

PROJEKT:

**PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA PUBLICZNEGO NR 7**  
ul. Podhalańska nr 1 - 3, Szczecin / Dz. nr ewid. 120/1 obręb 1025

INWESTOR:

Gmina Miasto Szczecin  
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

TYTUŁ RYSUNKU:

**Schemat tablicy elektrycznej - rozbudowa**

DATA:

MAJ 2017

SKALA

-

NR RYSUNKU:

**E1**

ZMIANA: