



Szczecin, 23 czerwca 2017 r.

**ZACHODNIOPOMORSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.5595.133.2017

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 736), w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 19.06.2017 r., w imieniu którego występuje Dominika Anna Jackowski, w sprawie uzgodnienia rozwiązań zamiennych dla budynku żłobka zlokalizowanego przy ul. Włociańskiej 3 w Szczecinie, wskazanych w ekspertyzie technicznej z czerwca 2017 r., wykonanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. Albina Piątkowskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. arch. Macieja Furmańczyka,

wyrażam zgodę

na rozwiązanie zaproponowane w ekspertyzie technicznej, polegające na:

- zamknięciu klatki schodowej drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30,
- wyposażeniu klatki schodowej w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne wykonane zgodnie z PN-EN, o natężeniu zwiększonym do 5 lx,
- ograniczeniu możliwości zejścia dzieci z pomieszczeń na I piętrze ruchomą barierką,

jako rozwiązania zamienne, w odniesieniu do następujących wymagań przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422):

- klatka schodowa nie spełnia wymagań określonych w § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia w zakresie wysokości stopni.

Uzasadnienie

Niniejsze postanowienie w całości uwzględnia żądanie strony. Biorąc powyższe pod uwagę, stosownie do postanowień art. 126, w związku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 23, ze zm.), odstępuje się od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Zwracam uwagę, iż pozostałe wymagania powinny być zrealizowane zgodnie z zapisami zawartymi w przepisach przeciwpożarowych.

Niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych pozwoleń.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zachodniopomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Jacek Rodziński
Z-CA KOMENDANTA

Załącznik: 1 egzemplarz ekspertyzy stanowiący integralną część postanowienia (strony ostemplowane pieczęcią KW PSP w Szczecinie)

Otrzymuje strona:

Dominika Anna Jackowski
ul. Kazimierska 2A/2
71-043 Szczecin

Do wiadomości:

KM PSP w Szczecinie