



SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY TP

istn. RG w korytarzy
na parterze



proj. zasilanie YDY 5x10mm2, l=ok. 10mb

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA
POPRAZ STOSOWANIE OGRÓDZEŃ I OBUDÓW O
ODPOWIEDNIM IP NA CZEŚCIA ZYNNYCH.
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PRZY USZKODZENIU
POPRZ SZYBKIE SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE
ZASTANIA W CZASIE 0.4 i 0.2s W UKŁADZIE SIĘCI TN-C-S

LEGENDA:

Pz	- MOC ZAINSTALOWANA TABLICY.
k	- WSPÓŁCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI TABLICY.
PoBL	- MOC OBLICZONA TABLICY.
Pzo	- MOC ZAINSTALOWANA POSZCZEGÓLNYCH OBWODÓW

JWAGI:

1. OBUŁOWE ROZDZIELNICZKI POŁĄCZĄC Z ŻYŁĄ PE.
 2. OBUŁOWIAŹKOWO OPISAĆ OBUŁOWY ROZDZIELNIK NA WEWNĘTRZNEJ STRONIE DRZWIŹCEK TABLICZY.
 3. OBUŁOWE OBUŁOWY ROZDZIELNIK TP MONTAŢOWAĆ WEDŁUG ZALECEŃ PRODUCENTA (ZWŁASZCZA PRZESTRZEGAĆ MOMENTÓW DOKREŚNIEŃ OBUŁOWY).
 4. NA WSZYSTKIE APARATY ZASTOSOWAĆ OSŁONY IZOLACYJNE.
 5. OKABLOWANIE W WĘTRZNY ROZDZIELNIK TP PROWADZIĆ ESTETYCZNIE.
- PRZEWÓDY I KARI E F KTRYCZNE OBUŁOWIAŹKOWO OZNAŢYĆ.

PRACOWNIA Biuro Projektów

Nazwa i adres obiektu

Przebudowa części pomieszczeń Żłobka Publicznego nr 7 przy ul. Podhalańskiej 1-3 w Szczecinie

tytuł rys.

SCHEMAT ROZDZIELNI TP

imie i nazwisko

podpis

Projektant	Leon Zuń upr. bud. nr 299/Sz/83		
Sprawdzający	inż. Sławomir Sarosiek upr. bud. nr 65/64		
data 04 2019	stadium Projekt budowlany	branża ELEKTRYCZNA	rys. nr. 2E

 $\text{rvs. nr } 2E$