



ZACHODNIOPOMORSKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
ul. Firlika 9-14, 71-637 Szczecin

WZ.5595.108.1.2019

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 620 ze zm.) w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.), zwanego dalej *rozporządzeniem*, po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 29 kwietnia 2019 r., w imieniu którego występuje Pani Katarzyna Witek, w sprawie uzgodnienia rozwiązań zamiennych dla budynku Żłobka Miejskiego nr 7 w Szczecinie zlokalizowanego przy ul. Podhalańskiej 1-3 w Szczecinie, wskazanych w ekspertyzie technicznej z kwietnia 2019 r., wykonanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. Albina Piątkowskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Macieja Furmańczyka,

### wyrażam zgodę

na rozwiązania zaproponowane w ekspertyzie technicznej, polegające na:

- zamknięciu wewnętrznej klatki schodowej K2 na poziomie I piętra drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30,
- wyposażeniu części budynku wskazanej w ekspertyzie technicznej w instalację sygnalizacji pożarowej, z której sygnał o pożarze będzie przekazywany do firmy ochrony Żłobka Miejskiego Nr 7 w Szczecinie,

**jako rozwiązania zamienne** w odniesieniu do następujących wymagań przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.):

- klatki schodowe K1 i K2 oraz zewnętrzne klatki schodowe nie spełniają wymagań określonych w § 68 ust. 1 *rozporządzenia* w zakresie granicznych wymiarów schodów stałych,

- w obrębie kondygnacji parteru nie zostanie zapewniona możliwość ewakuacji ludzi do innej strefy pożarowej, co stoi w sprzeczności z wymaganiami określonymi w § 227 ust. 5 *rozporządzenia*.

### UZASADNIENIE


Niniejsze postanowienie w całości uwzględnia żądanie strony. Biorąc powyższe pod uwagę, stosownie do postanowień art. 126 w związku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), odstępuje się od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Zwracam uwagę, iż pozostałe wymagania powinny być zrealizowane zgodnie z zapisami zawartymi w przepisach przeciwpożarowych.

Niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych pozwoleń.

### POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Z-ca Zachodniopomorskiego  
Komendanta Wojewódzkiego  
Państwowej Straży Pożarnej  
  
bryg. mgr inż. Marek Popławski

Załącznik: 1 egzemplarz ekspertyzy technicznej  
stanowiący integralną część postanowienia (strony  
ostemplowane pieczęcią KW PSP w Szczecinie)

Otrzymuje strona:

Katarzyna Witek  
ul. Królowej Jadwigi 33/2  
70-262 Szczecin

Do wiadomości:

KM PSP w Szczecinie