



#### Komin A

Przewód 1 - wentylacja toaleta 1 piętro 15 mb

Przewód 2 - wentylacja toaleta parter 1,5metra od góry światło przewodu częściowo zagruzowane

Przewód 3 - wolny 13,5 mb

#### Komin B

Przewód 1 - wentylacja korytarza 1 piętro 9,5 mb

Przewód 2 - wentylacja umywalnia dzieci parter Widoczny młotek 6,5metra od korony komina

Przewód 3 - wolny 15 mb

#### Komin C

Przewód 1 - wolny 15,5 mb

Przewód 2 - wolny 16 mb

Przewód 3 - wentylacja sali parter 15,5 mb

#### Komin D

Przewód 1 - wentylacja pomieszczenia gospodarczego 1 piętro 17mb

Przewód 2 - wentylacja WC piwnica, wentylacja kuchni parter 10mb

Przewód 3 - wolny 18,5mb

#### Komin E

Przewód 1 - wentylacja WC przy pokoju dyrektora 16mb

Przewód 2 - wentylacja toalety 1 piętro 13,5mb

Przewód 3 - wolny 15,5mb

**MISTRZ KOMINIARSKI**

*Leszek Kierszka*

71-081 Szczecin ul. Piękna 9/18

tel. kom. 603 99 905

Nr uor. 341