Rzut dachu części B (uproszczony)

1:150



Przekrój przez połać dachu (dotyczy części B)

1:20



Uwaga:
Mocowanie konstrukcji wsporczych paneli ogniw fotowoltaicznych na dachach wykonywać za pomocą odpowiednio długich łączników (pod pokryciem z papy znajduje się 20cm styropianu)

Szkic orientacyjny 1:1500

Uwagi:

1. Niniejszy rzut dachu nie jest jego szczegółową inwentaryzacją budowlaną, stanowi uproszczony odrys z pierwotnego projektu archiwalnego (patrz punkt 1.2. opisu technicznego) z uzupełnieniem kominów stwierdzonych w trakcie wizji lokalnej. Na rysunku naniesiono kominy, klapy oddymiające i świetliki. Nie pokazano wywiewek kanalizacyjnych i instalacji odgromowej.
2. Dopuszcza się usytuowanie paneli ogniw fotowoltaicznych o całkowitym obciążeniu charakterystycznym do 0,30 kN/m² (30kG/m²) - bez stosowania balastu przeciwwiatrowego - na całej powierzchni dachu podlegającej opracowaniu wg rysunku.

Ekspertyza techniczna dot. możliwości dodatkowego obciążenia ogniwami fotowoltaicznymi konstrukcji dachów budynku Żłobka Miejskiego nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 w Szczecinie w ramach realizacji zadania: „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie - etap III"

Branża	Konstrukcja
Tytuł rys.	**Rzut dachu części B (uproszczony)**
Projektant	inż. Ewa Leszczyńska-Penno
	upr. nr 314/Sz/86
	06.2019
	1:150
	2